

LINDESBERGS KOMMUN, ÖREBRO LÄN
KLOTEN

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt inom fastigheten Klothyttan 1:9

1. Inledning

- 1.1 Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon (heldragen linje).

2. Brunnsområdet

- 2.1 Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

3. Skyddsområdet

- 3.1 På väl synlig plats invid vägar och järnvägar som leder in i skyddsområdet uppsättes genom huvudmannens försorg skylt eller anslag med texten:

"SKYDDAT VATTEN; GRUNDVATTENTÄKT. Vid risk för att skada vatten kontakta brandkåren: tfn 90 000.
HÄLSOVARDSNÄMNDEN".

3.2 Brandfarliga varor

Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter oc handra brandfarliga varor gäller förutom nedan angivna bestämmelser Kungl Majt:s förordning av den 1 december 1961 (SFS nr 568) om brandfarliga varor och kommerskollegiets samt statens industriverks tillämpningsbestämmelser.

- 3.21 På plats där cistern fylls eller brandfarig vätska eljest hanteras och som är belägen inom skyddsområde utanför tätbebyggt område skall på väl synligt ställe finnas en triangulär varningsskylt med följande text: "Fara för vattenförorening, skyddsområde".

En rektangulär tillägsskylt skall ha följande text:

"Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tfn 90 000.
HÄLSOVARDSNÄMNDEN".

Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen.

Skyltarna uppsättes på bekostnad av cisternägaren eller den som disponerar hanteringsplatsen.

- 3.22 I kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser nr 1/1970 regleras i övrigt i detalj de krav som måste uppfyllas beträffande all förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom skyddsområde. Cisterninnehavare, yrkesutövare, föreståndare eller den som i annan egenskap är ansvarig för att brandfarlig vätska inte kommer lös är skyldig att känna till innehållet i nämnda tillämpningsbestämmelser.

- 3.23 Innan verksamhet påbörjas för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till vattenverkets huvudman för beredande av möjlighet till kontroll.
- 3.24 Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tfn 90 000.
- 3.3 **Andre förorenande ämnen**
- 3.31 Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan förorena grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel som industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegiets/industriverkets motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. För ämne i fråga om vilket lagen om hälso- och miljöfarliga varor äger tillämpning gäller därutöver de särskilda föreskrifter som kan ha meddelats med stöd av lagen.
- 3.32 Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att grundvattnet ej förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen.
- Anläggning för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällena och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att olägenheter så vitt möjligt kan undvikas.
- Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.
- 3.33 Naturgödsel, konstgödsel, pressvatten från silor, djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- 3.34 Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken annat än från redan bebyggd fastighet som inte kan anslutas till allmänt avloppsnät eller från tåg under gång. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsen medge tillstånd till avloppsvattenutsläpp om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- 3.35 Avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.

3.4 **Täktverksamhet**

- 3.41 Bergsprängning inom skyddsområde bör i möjligaste mån undvikas. Om bergsprängning ändå sker kan hälsovårdsnämnden föreskriva att grundvattennivåerna kontrolleras genom vattenståndsmätningar i omgivande bergborrade brunnar. Återfyllning av schaktet får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

4. **Dispens**

- 4.1 Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från dessa bestämmelser efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.

5. **Tillsyn**

- 5.1 Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3. stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan och 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor samt i 58 § lagen om hälso- och miljöfarliga varor.

6. **Ansvarsbestämmelser**

- 6.1 Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen om inte ansvarsbestämmelser utfärdats i annan ordning.