

# VÄSTERNORRLANDS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET

Nr 231.

16 december 1961.

**B** Nr 231. Särskilda föreskrifter till förekommande av förorening av grundvattnet inom vissa områden i Ädals-Lidens kommun.

Länsstyrelsen har genom beslut den 29 november 1961, med stöd av 68 § hälsovårdsstadgan, fastställt följande

»Särskilda föreskrifter till förekommande av förorening av grundvattnet inom delar av Häxmo och Forsås byar i Ädals-Lidens kommun.

Till förekommande av förorening av grundvattnet vid kommunens vattentäkt på Forsås byar som ligga inom de på en den 9 december 1957 av Olov Sandgren för fastigheten Forsås 3<sup>48</sup> skola följande föreskrifter gälla för de delar av Häxmo och ändamålet upprättad karta angivna skyddsbältena II och III.

## 1 §.

Inom skyddsbälte II få petroleumprodukter, tjära eller tjärprodukter, syror, lutar eller salter, organiska lösningsmedel eller industriella avfallsämnen ej utsläppas i marken, ej heller får upplag av dylika produkter anordnas. Undantag må medgivas för upplag av eldningsolja avsett för uppvärmning av byggnad under villkor att följande bestämmelser iakttagas: Eldningsoljetank i byggnadskällare eller liknande ekonomitrymme skall vara så uppställd att eventuellt läckage lätt kan uppmärksammas, varjämte ifrågavarande utrymme skall vara försett med tätt betonggolv. Oljetank utanför byggnad skall omges med särskild skyddsbehållare av vattentät betong, exempelvis enligt bilagd ritning S 69, varvid det utrymme dit oljeskvaller-röret och skyddsröret för oljeledningarna ledes skall vara försett med tätt betonggolv.

Grustäkt eller annan schaktning får ej ske till större djup än + 94,0 meter över normalnollplanet.

## 2 §.

Inom skyddsbälte III få petroleumprodukter, tjära eller tjärprodukter, syror, lutar eller salter, organiska lösningsmedel eller industriella avfallsämnen ej utledas i marken. Upplag av dylika produkter må, därest särskilda skäl därtill föreligga, efter skriftlig anmälan hos hälsovårdsnämnden på villkor nämnden kan komma att föreskriva, anordnas inom området. Upplag av eldningsolja avsett för uppvärmning av byggnad må dock utföras utan prövning, därest sådana åtgärder vidtagas att genom enkel inspektion även ringa läckage från behållare lätt kan konstateras.

## 3 §.

Vid föreskrifternas ikraftträdande befintliga upplag av i 1 och 2 §§ nämnda produkter må bibehållas, men skola ofördröjligen skriftligen anmälas till hälsovårdsnämnden genom fastighetsägarens eller nyttjanderättshavarens försorg. För framtida ombyggnadsarbete eller utbyte av behållare vid sådant upplag skall förfaras så som för nytt upplag föreskrivits i 1 och 2 §§. Vid all nyanläggning eller ombyggnad av dylikt upplag skall kommunen äga kontrollera de tekniska skyddsanordningarna. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare inom området äro skyldiga att till kommunen anmäla upptäckt olje- eller motsvarande läckage.

## 4 §.

Förseelser mot denna hälsovårdsordning bestraffas så som i 84 § hälsovårdsstadgan sägs.

## 5 §.

Dessa bestämmelser skola träda i tillämpning omedelbart efter det beslutet vunnit laga kraft.»

Härnösand i landskansliet den 16 december 1961.

På länsstyrelsens vägnar:

Sune Lundborg

Tor Jungkvist